

**VRIJEDNOSTI MUTNOĆE SIROVE VODE - VRELO VODE ZA
PERIOD OD 2019-2020 GODINE**


DATUM	NAZIV	MUTNOĆA (ntu)
2019.god.		
02.02.2019	VRELO VODE	1,40
03.02.2019	VRELO VODE	2,57
04.02.2019	VRELO VODE	3,25
05.02.2019	VRELO VODE	1,32
07.03.2019	VRELO VODE	2,08
11.03.2019	VRELO VODE	1,85
13.03.2019	VRELO VODE	2,57
15.04.2019	VRELO VODE	1,60
30.04.2019	VRELO VODE	2,38
01.05.2019	VRELO VODE	5,53
02.05.2019	VRELO VODE	2,53
03.05.2019	VRELO VODE	1,43
15.05.2019	VRELO VODE	3,03
16.05.2019	VRELO VODE	1,52
03.06.2019	VRELO VODE	1,47
06.06.2019	VRELO VODE	1,01
07.06.2019	VRELO VODE	1,85
10.06.2019	VRELO VODE	1,18
05.12.2019	VRELO VODE	3,79
07.12.2019	VRELO VODE	2,11
26.12.2019	VRELO VODE	1,28
2020.god.		
05.02.2020	VRELO VODE	1,64
06.02.2020	VRELO VODE	1,76
07.02.2020	VRELO VODE	1,63
11.02.2020	VRELO VODE	1,33
13.02.2020	VRELO VODE	2,07
14.02.2020	VRELO VODE	1,20
03.03.2020	VRELO VODE	3,95
04.03.2020	VRELO VODE	7,41
05.03.2020	VRELO VODE	2,98
06.03.2020	VRELO VODE	1,60
12.06.2020	VRELO VODE	1,80
23.06.2020	VRELO VODE	10,5
24.06.2020	VRELO VODE	1,48
18.10.2020	VRELO VODE	3,00
19.10.2020	VRELO VODE	3,38
20.10.2020	VRELO VODE	1,20

Napomena:

Sirova voda je voda koja nije tretirana hlorom. U periodu navedenih vrijednosti mutnoće vrelo Vode je bilo isključeno iz sistema javnog vodosnabdijevnja.


Sarajevo, 23.10.2020

Šef laboratorije



Merima Pinjo dipl.ing.hem

Rukovodilac Službe



Mr.sc. Amel Salihagić dipl.ing.hem