

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Općinski načelnik



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and
Herzegovina
Canton Sarajevo
City of Sarajevo
CENTAR MUNICIPALITY
Municipal Mayor

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA
OVO RJEŠENJE JE POSTALO PRAVOSNAŽNO
Dana 03. 11. 2022. godine u Sarajevu, 03. 11. 2022. god.
Opština Centar Sarajevo
ОПШТИНА ЦЕНТАР САРАЈЕВО
Општински начелник

Broj: 10/E-11-5752/22
Sarajevo, 28-10-2022 godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) u daljem tekstu: Zakon, člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo – Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), na prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, imenovane rješenjem Općinskog načelnika broj: 10-45-5752/22 od 14.09.2022.godine (u daljem tekstu: Komisija), a u vezi postupka javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, Opštinski načelnik d o n o s i:

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

I

Poništava se postupak javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Obavještenje o nabavci broj: 848-7-3-178-3-119/22 od 28.09.2022.godine i Ispravka Obavještenja o nabavci broj: 848-7-3-178-8-125/22 od 06.10.2022.godine, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

II

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Centar - www.centar.ba, istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, pokrenut je Posebnom Odlukom Opštinskog načelnika o pokretanju postupka javne nabavke broj: 10/E-11-5752/22 od 14.09.2022.godine, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Obavještenje o nabavci broj: 848-7-3-178-3-119/22 od 28.09.2022.godine i Ispravka Obavještenja o nabavci broj: 848-7-3-178-8-125/22 od 06.10.2022.godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 65.000,00 KM.

Komisija je dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 24-10-2022 godine, uz preporuku da se za predmetnu nabavku postupak poništi. Naime, ponuda ponuđača „VALTER ELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva i ne ispunjava uslove propisane tenderskom dokumentacijom.

U skladu sa navedenim, utvrđeno je da je ponuda neprihvatljiva, te u vezi sa članom 69. (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, stekli su se zakonski uslovi za poništenje postupka nabavke za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu .

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, Komisija dostavlja Opštinskom načelniku

PREPORUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA

javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, obzirom da je ponuda ponuđača „VALTER ELEKTRO“ neprihvatljiva i ne ispunjava uslove propisane tenderskom dokumentacijom.

Opštinski načelnik je prihvatio preporuku Komisije, te nije našao razloge niti nepravilnosti u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije, o čemu je donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, shodno članu 101. Zakona o javnim nabavkama. Naknada za pokretanje žalbenog postupka iznosi 800,00 KM u skladu sa članom 108. stav (1) tačka b) Zakona. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

OPŠTINSKI NAČELNIK

Srdan Mandić
Srdan Mandić

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
broj: 10/E-11-5752/22 od 24-10-2022 godine

Dostaviti:

1. „VALTER ELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Put Famosa broj 38,71210 Ilidža, Sarajevo
2. Službi za prostorno uređenje i investicije
3. Kabinetu općinskog načelnika – Odsjeku za javne nabavke
4. Evidenciji



Komisija za provođenje postupka javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

Broj: 10/E-11-5752/22
Sarajevo, 24-10-2022 godine

Na osnovu člana 65. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) i člana 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i broj 20/15), Komisija za provođenje postupka javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, imenovana rješenjem Općinskog načelnika broj: 10-45-5752/22 od 14.09.2022.godine (u daljem tekstu: Komisija), sastavlja i dostavlja:

- **Opštinskom načelniku -**

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

- **Naziv i sjedište ugovornog organa:** Općina Centar Sarajevo, ul. Mis Irbina br. 1
- **Predmet nabavke:** Izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu
- **Vrsta postupka javne nabavke:** Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda. Predmetna nabavka nije podijeljena na lotove.
- **Evidencijski broj nabavke:** 10/E-11-5752/22
- **Broj Obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki:**
848-7-3-178-3-119/22 od 28.09.2022.godine
Ispravka Obavještenja o nabavci broj: 848-7-3-178-8-125/22 od 06.10.2022.godine
- **Datum pregleda i ocjene ponuda:** 24-10-2022 godine
- **Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:**

r/b	PONUĐAČ (naziv i sjedište)
1.	„VALTER ELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo, ul. Put Famosa broj 38,71210 Ilidža

- **Prikaz prispjelih ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz zapisnika sa otvaranja ponuda – analitička tabela:**

r/b	Ponuđač	Ukupna cijena ponude za bez PDV-a	Popust	Ukupna cijena u KM sa PDV-om	Rok izvođenja radova (kalendarski dan)
1.	„VALTER ELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo	64.975,40 KM	-	76.021,22 KM	45

- **Podaci o pojašnjenju, u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona:**

Tokom postupka pregleda i ocjene ponuda nije primijenjen Institut pojašnjenja u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona.

- Podaci o ispravkama, ukoliko su iste uočene u ponudi i koje su urađene na način da su vidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke:

Nije primjenjivo.

- Sve informacije o pojašnjenju ponuda, ako ih je bilo:

Nije primjenjivo.

- Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača (obavezni razlozi i ako je primjenjivo ostali razlozi isključenja)- uslovi za kvalifikaciju: lična sposobnost – član 45. Zakona – obavezni razlozi za isključenje, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti – član 46. Zakona – ostali razlozi isključenja, ako je primjenjivo:

Tabela o provjeri traženih i dostavljenih dokumenata u prilogu ovog zapisnika.

- Naziv i sjedište ponuđača koji se isključuju zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, te obrazloženje razloga njihovog isključenja, za svakog ponuđača posebno:

Provjera formalno-pravne ispravnosti prispjele ponude prikazana je kroz tabelu, koja je prilog ovog zapisnika.

- Prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude, ako je traženo:

- Nije primjenljivo.

- Prikaz traženih i dostavljenih garancija za izvršenje ugovora, ako je traženo:

Tražena je garancija za uredno izvršenje ugovora. Tabela o provjeri traženih i dostavljenih dokumenata u prilogu ovog zapisnika.

- Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz zapisnika sa otvaranja ponuda – analitička tabela:

r/b	Ponuđač	Ukupna cijena ponude za bez PDV-a	Popust	Ukupna cijena u KM sa PDV-om	Rok izvođenja radova (kalendarski dan)
1.	„VALTER ELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo	64.975,40 KM	-	76.021,22 KM	45

- Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza profesionalne i tehničke sposobnosti ponuđača – analitička tabela/kvalifikacija ponuđača u skladu sa tenderskom dokumentacijom i članovima 48.-51. Zakona, ako je primjenjivo:

Tabela o provjeri traženih i dostavljenih dokumenata u prilogu ovog zapisnika.

- Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija- analitička tabela:

Tabela o provjeri traženih i dostavljenih dokumenata u prilogu ovog zapisnika.

- Podaci o ispravkama računskih grešaka u ponudama, ako ih je bilo:

Nije primjenjivo.

- Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbacuju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda, te obrazloženje razloga za njihovo odbacivanje:

Ponuda ponuđača „VALTER ELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo u dijelu „Tehnička specifikacija“ je neprihvatljiva, jer je ponuđač u Obrascu za cijenu ponude – robe , u dijelu B-RASVJETA , pod rednim brojevima od 1 zaključno sa 9 ponudio svjetiljke koje ne ispunjavaju uslove propisane tenderskom dokumentacijom. (prilog: tabela sa označenim propisanim i ponuđenim).

- Podaci o pojašnjenju neprirodno niske cijene u skladu sa članom 66. Zakona o javnim nabavkama:

Nije primjenjivo.

- Razlozi za odbijanje ponude zbog neprirodno niske cijene, ako je primjenjivo:

Nije primjenjivo.

- Analiza prihvatljivih ponuda u skladu sa kriterijem za izbor ponude „ekonomski najpovoljnija ponuda“ sa podkriterijima: cijena 90% i rok izvođenja radova 10%, u skladu sa članom 64. stav 1. tačka a):

Nije primjenjivo.

- Podaci o e-aukciji u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH, broj 66/16):

Nije primjenjivo.

- Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude „ekonomski najpovoljnija ponuda“ sa podkriterijima: cijena 90% i rok izvođenja radova 10%, u skladu sa članom 64. stav 1. tačka a):

Nije primjenjivo.

- Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču, ako je primjenjivo:







Ne primjenjuje se.

- Prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:

Shodno izloženom, Komisija jednoglasno predlaže Opštinskom načelniku, poništenje postupka javne nabavke u skladu sa odredbom člana 70. tačka (4) Zakona.

Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 24-10-2022. godine.

Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:

RB	Ime i prezime	Funkcija	Potpis
1.	Jasmin Gerin	Zamjenik predsjedavajuće Komisije	
2.	Sanjin Hasanbegović	Zamjenski član Komisije	
3.	Harun Nović	Član Komisije	
4.	Ognjen Toholj	Član Komisije	
5.	Zlatko Eminagić	Član Komisije	
6.	Ermana Sulejmanović	Sekretar Komisije	

- Popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata i ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanjem ispravke računске greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatljive ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili stručne osobe, i sl.):

1. Analitička tabela o provjeri formalno-pravne ispravnosti ponude
2. Tabela pregleda ponuđenih svjetiljki od strane ponuđača „VALTER ELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI - PREGLED PONUĐENIH SVJETILJKI

tip svj.	montaža		maks. snaga		lumeni		boja		IP zaštita		IK zaštita		distr. svj.		proj.	pon.
	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.		
S1	nadgradna	nadgradna	5 W	4,7 W	260 lm	3032 lm	3000 K	3000 K	IP67	IP66	IK10	IK10	asim.usmj.	asim.usmj.	250x40x90mm	150x40x90mm
S2	nadgr.podesiva	nadgr.podesiva	30 W	41 W	2600 lm	3032 lm	3000 K	3000 K	IP66	IP66	IK08	IK08	široki snop	uski snop		
S3	nadgr.podesiva	nadgr.podesiva	66 W	117 W	5000 lm	11814 lm	3000 K	3000 K	IP66	IP66	IK08	IK08	uski snop	uski snop		
S4	nadgr.podesiva	nadgr.podesiva	66 W	117 W	5000 lm	10278 lm	4000 K	4000 K	IP66	IP66	IK08	IK08	eliptična	uski snop		
S5	nadgradna zidna	nadgradna zidna	15 W	11 W	1500 lm	1050 lm	3000 K	3000 K	IP66	IP66	IK10	IK10	difuzna	difuzna		
S6	ugradna podna	ugradna podna	20 W	24 W	2000 lm	1794 lm	3000 K	3000 K	IP68	IP67			uski snop 8°	uski snop		
S7	ugradna podna	ugradna podna	20 W	23 W	2000 lm	1959 lm	3000 K	3000 K	IP68	IP67			široki snop 30°	široki snop 15°		
S8	ugradna podna	ugradna podna	10 W	15 W	1000 lm	1209 lm	3000 K	3000 K	IP68	IP67			široki snop 30°	široki snop 15°		
S9	nadgr.akcentna	nadgr.akcentna	5-8 W	9 W	400 lm	145 lm			IP66	IP66	IK08	IK08	uski snop	uski snop		
S10	nadgr./usad.podesiva	nadgr.podesiva	5 W	4,2 W	500 lm	145 lm			IP66	IP67	IK08	IK08	uski snop 8°-10°	uski snop		

Napomena: Na poziciji S4 ponuđene su dvije varijante od kojih druga (S4.1) ne odgovara opisu i ne treba je razmatrati

Legenda: XXXXXX uslovno prihvatljiva
XXXXXXXX neprihvatljiva

ANALITIČKA TABELA O PROVJERI FORMALNO-PRAVNE ISPRAVNOSTI PONUDA – izvođenje radova na sanaciji iluminacije fasade objekta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, ekonomski najpovoljnija ponuda

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

Rb.	PONUĐAČ	-OBRAZAC za ponudu -OBRAZAC za cijenu ponude - radovi	<p>7.2. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI</p> <p>U skladu sa članom 46. Zakona, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.</p> <p>Dokazi: Rješenje o upisu u sudski registar ili (Aktuelni) izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje pravo obavljanja profesionalne djelatnosti, koja je u vezi sa predmetom nabavke</p>	<p>7.3.1. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača</p> <p>a) Realizovan ugovor na izvođenju radova koji su u vezi sa predmetnom nabavkom ili koji imaju karekter i kompleksnost, slično poslovima predmetne nabavke u iznosu jednakom ili većem od 65.000,00 KM bez PDV-a.</p> <p>Dokaz: U iznosu jednakom ili većem od 65.000,00 KM sa PDV-om u posljednje 3 (tri) godine ili od datuma registracije ponuđača, računajući od dana podnošenja ponude koju sačinjava ponuđač na svom memorandumu, sa potvrdom o izvršenim ugovorima od strane naručioca u skladu sa članom 48. stav 2. Zakona, prema zahtjevu iz tačke 7.3.1</p>
1	VALTER ELEKTRO d.o.o. Sarajevo	DA	DA	DA

Rb.	PONUĐAČ	Aneks 3- Izjava o Ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona	Aneks 4 – Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona	Aneks 5- spisak povjerljivi h informacija	Aneks 6 Nacrt ugovora	Aneks 8- Izjava o dostavi garancije za uredno izvršenje ugovora
1.	VALTER ELEKTRO d.o.o. Sarajevo	DA	DA	DA	DA	DA

Ponuda ponuđača „VALTER ELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo u dijelu „Tehnička specifikacija“ je neprihvatljiva, jer je ponuđač u Obrascu za cijenu ponude – robe, u dijelu B-RASVJETA, pod rednim brojevima od 1 zaključno sa brojem 9 ponudio svjetiljke koje ne ispunjavaju uslove propisane tenderskom dokumentacijom. (prilog: tabela sa označenim propisanim i ponuđenim).

Na osnovu gore navedenih činjenica, a nakon detaljne analize ponude u predmetnom postupku javne nabavke, ponuda ponuđača „VALTER ELEKTRO“ d.o.o. Sarajevo je neprihvatljiva.

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI - PREGLED PONUĐENIH SVJETILJKI

tip svj.	montaža		max.snaga		lumeni		boja		IP zaštita		IK zaštita		distr.svj.		max.dim.
	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.	proj.	pon.	
S1	nadgradna	nadgradna	5 W	4,7 W	260 lm	3000 K	IP67	IP67	IK10	IK10	asim.usmj.	asim.usmj.	150x40x90mm		
S2	nadgr.podesiva	nadgr.podesiva	30 W	41 W	2600 lm	3000 K	IP66	IP66	IK08	IK08	široki snop	uski snop			
S3	nadgr.podesiva	nadgr.podesiva	66 W	117 W	5000 lm	3000 K	IP66	IP66	IK08	IK08	uski snop	uski snop			
S4	nadgr.podesiva	nadgr.podesiva	66 W	117 W	5000 lm	4000 K	IP66	IP66	IK08	IK08	eliptična	uski snop			
S5	nadgradna zidna	nadgradna zidna	15 W	11 W	1500 lm	3000 K	IP66	IP66	IK10	IK10	difuzna	uski snop			
S6	ugradna podna	ugradna podna	20 W	24 W	2000 lm	3000 K	IP68	IP67			uski snop 8°	uski snop			
S7	ugradna podna	ugradna podna	20 W	23 W	2000 lm	3000 K	IP68	IP67			široki snop 30°	širi snop 15°			
S8	ugradna podna	ugradna podna	10 W	9 W	1000 lm	3000 K	IP68	IP67			široki snop 30°	širi snop 15°			
S9	nadgr.akcentna	nadgr.akcentna	5-8 W	9 W	400 lm	3000 K	IP66	IP66			uski snop	uski snop			
S10	nadgr./usad.podesiva	nadgr.podesiva	5 W	4,2 W	500 lm	3000 K	IP66	IP67			uski snop 8°-10°	uski snop			

Napomena: Na poziciji S4 ponuđene su dvija varijante od kojih druga (S4.1) ne odgovara opisu i ne treba je razmatrati

Legenda: uslovno prihvatljiva
 neprihvatljiva